西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

单位：　西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期	2017年2月14日			取样地点
项目 / 结果 / 样品编号	1	2	3	4	5	6	7	8
	色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味（级）	肉眼可见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化氯 mg/L	菌落总数 CFU/ml
1702141（原水）	10	1.27	0	有沉淀物	7.76	1.28	/	/
1702142(出厂水)	<5	0.15	0	无	7.60	0.64	0.25	/

检测日期： 2017年02月14日
报出日期： 2017年02月14日

：西部水厂			
9	10	11	12
总大肠	耐热大肠	铁	锰
菌群	菌群		
MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L
/	/	/	/
/	/	/	/