# 西部供水水质常规日检测报告

## 水质常规日检验报告

检测日期： 2016年03月26日

单位： 西部供水水质检测中心　　报出日期： 2016年03月26日

| 样品名称：原水、出厂水 | | | | 取样日期 | 2016年3月26日 | | | 取样地点：西部水厂 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 结果 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 铁 | 锰 |
| 样品编号 | （度） | （NTU） | （级） | | | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml | mg/L | mg/L |
| 1606151（原水） | 10 | 1.2 | 0 | 有沉淀物 | 7.71 | 0.96 | / | / | / | / | / | / |
| 1606152（出厂水） | <5 | 0.17 | 0 | 无 | 7.55 | 0.56 | 0.29 | / | / | / | / | / |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |