西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2017年04月23日

单位： 西部供水水质检测中心　　报出日期： 2017年04月23日

样品名称：原水、出厂水				取样日期	2017年4月23日			取样地点：西部水厂				
项目 结果 样品编号	1 色度 （度）	2 浑浊度 （NTU）	3 臭和味 （级）	4 肉眼可见物	5 pH	6 耗氧量 mg/L	7 二氧化氯 mg/L	8 菌落总数 CFU/ml	9 总大肠菌群 MPN/100ml	10 耐热大肠菌群 MPN/100ml	11 铁 mg/L	12 锰 mg/L
1704231（原水）	10	1.32	0	有沉淀物	7.70	1.20	/	/	/	/	/	/
1704232(出厂水)	<5	0.15	0	无	7.67	0.72	0.13	/	/	/	/	/