西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2017年05月24日

单位： 西部供水水质检测中心　　报出日期： 2017年05月24日

样品名称：原水、出厂水				取样日期	2017年5月24日			取样地点：西部水厂				
项目 / 结果 / 样品编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
	（度）	（NTU）	（级）			mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L
1705241(原水)	10	1.59	0	有	7.69	0.80	/	/	/	/	/	0.014
1705242(出厂水)	<5	0.29	0	无	7.49	0.64	0.20	/	/	/	/	0.014