西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2017年06月06日

单位： 西部供水水质检测中心　　报出日期： 2017年06月06日

样品名称：原水、出厂水				取样日期	2017年6月06日			取样地点：西部水厂				
项目 / 结果 / 样品编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
	（度）	（NTU）	（级）			mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L
1706061(原水)	15	4.18	0	有沉淀物	7.66	1.28	/	/	/	/	/	0.030
1706062(出厂水)	<5	0.26	0	无	7.47	0.80	0.20	/	/	/	/	0.014