# 西部供水水质常规日检测报告

## 水质常规日检验报告

检测日期： 2017年06月28日

单位： 西部供水水质检测中心　　报出日期： 2017年06月28日

| 样品名称：原水、出厂水 | | | | 取样日期 | 2017年6月28日 | | | 取样地点：西部水厂 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 / 结果 / 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 铁 | 锰 |
| | （度） | （NTU） | （级） | | | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml | mg/L | mg/L |
| 1706281(原水) | 25 | 6.07 | 0 | 有 | 7.70 | 1.44 | / | / | / | / | / | 0.041 |
| 1706282(出厂水) | 5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.50 | 0.72 | 0.23 | / | / | / | / | 0.007 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |