西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2017年07月25日

单位： 西部供水水质检测中心　　报出日期： 2017年07月25日

样品名称：原水、出厂水				取样日期	2017年7月25日			取样地点：西部水厂				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
结果	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
样品编号	（度）	（NTU）	（级）			mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L
1707251(原水)	35	18.10	0	有	7.72	2.24	/	/	/	/	/	0.004
1707252(出厂水)	5	0.25	0	无	7.72	0.80	0.22	/	/	/	/	0.006
1707253(管网水)	5	0.35	0	无	7.73	1.44	0.09					
1707254(管网水)	5	0.25	0	无	7.74	0.80	0.09					
1707254(管网水)	5	0.27	0	无	7.76	0.88	0.06					
1707254(管网水)	5	0.26	0	无	7.75	0.88	0.05					