西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2017年08月01日

单位： 西部供水水质检测中心

报出日期： 2017年08月01日

样品名称：原水、出厂水				取样日期	2017年8月01日			取样地点：西部水厂				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
结果	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
样品编号	（度）	（NTU）	（级）			mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L
1708011(原水)	35	14.80	0	有	7.68	2.16	/	/	/	/	/	0.005
1708012(出厂水)	5	0.37	0	无	7.52	1.04	0.25	/	/	/	/	0.008
1707253(管网水)	<5	0.30	0	无	7.52	0.80	0.09					0.010
1707254(管网水)	5	0.27	0	无	7.56	0.80	0.15					0.011
1707254(管网水)	5	0.33	0	无	7.58	0.80	0.10					0.012
1707254(管网水)	<5	0.32	0	无	7.58	0.80	0.07					0.013