西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2017年09月17日

单位： 西部供水水质检测中心　　报出日期： 2017年09月17日

样品名称：原水、出厂水				取样日期	2017年9月17日			取样地点：西部水厂				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
结果	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
样品编号	（度）	（NTU）	（级）			mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L
1709171(原水)	40	40.90	0	有沉淀物	7.48	1.92	/	/	/	/	0.582	0.145
1709172(出厂水)	15	0.55	0	无	7.40	0.88	0.20	/	/	/	未检出	0.065