

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期： 2017年09月26日

报出日期： 2017年09月26日

单位： 西部供水水质检测中心

样品名称：管网末梢水				取样日期：2017年9月26日上午					取样地点：管网末梢水		
项目 结果 样品编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	电导率 uS/cm	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml
1709263 (城西陈宗精)	5	0.25	0	无	7.42	0.88	0.06	85.5			
1709264 (港门赵智桃)	5	0.32	0	无	7.45	0.96	0.08	82.5			
1609265 (红塘)	5	0.36	0	无	7.48	0.96	0.07	85.5			
1709266 (天涯新农村饭店)	5	0.35	0	无	7.47	0.88	0.06	83.5			
GB3838-2002			0			≤15					10000
GB/T5749-2006	≤15	≤1	0	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02		≤100	不得检出	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006) 《生活饮用水卫生规范》(2001)					说明					

制表：孟文智

校对：

签发：