

# 西部供水水质常规日检测报告

## 水质常规日检验报告

检测日期： 2017年11月09日

报出日期： 2017年11月09日

单位： 西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2017年11月09日				取样地点：西部水厂				
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L
样品编号												
1711091(原水)	20	14.50	0	有	7.80	1.76	/	/	/	/	0.204	0.008
1711092(出厂水)	5	0.15	0	无	7.49	0.64	0.19	/	/	/	/	0.008

备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，所以不在表中列出。