

西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2017年12月17日

报出日期： 2017年12月17日

单位： 西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2017年12月17日				取样地点：西部水厂				
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100m	铁 mg/L	锰 mg/L
1712171(原水)	10	1.97	0	有	8.02	1.52	/	/	/	/	/	/
1712172(出厂水)	<5	0.16	0	无	7.80	0.96	0.17	/	/	/	/	/

备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。