

西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2017年12月28日

报出日期： 2017年12月28日

单位： 西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2017年12月28日				取样地点：西部水厂				
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
样品编号	(度)	(NTU)	(级)		7.9	mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L
1712281(原水)	10	1.68	0	有	7.85	1.28	/	/	/	/	/	/
1712282(出厂水)	<5	0.16	0	无	7.63	0.96	0.17	/	/	/	/	/

备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，所以不在表中列出。