

西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2018年02月04日

报出日期： 2018年02月04日

单位： 西部供水水质检测中心

| 样品名称：原水、出厂水 | | | | 取样日期：2018年2月04日 | | | | 取样地点：西部水厂 | | | | |
|--------------|-----------|--------------|------------|-----------------|------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 项目 结果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 色度 (度) | 浑浊度 (NTU) | 臭和味 (级) | 肉眼可 见物 | pH | 耗氧量 mg/L | 二氧化 化氯 mg/L | 菌落 总数 CFU/ml | 总大肠 菌群 MPN/100ml | 耐热大肠 菌群 MPN/100ml | 铁 mg/L | 锰 mg/L |
| 1802041(原水) | 10 | 0.90 | 0 | 有 | 7.39 | 1.20 | / | / | / | / | / | / |
| 1802042(出厂水) | <5 | 0.18 | 0 | 无 | 7.18 | 0.80 | 0.22 | / | / | / | / | / |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。