

西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2018年12月11日

报出日期： 2018年12月11日

单位： 西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2018年12月11日				取样地点：西部水厂				
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L
1812111(原水)	10	3.06	0	有	7.40	1.04	/	/	/	/	/	/
1812112(出厂水)	<5	0.16	0	无	7.33	0.64	0.23	/	/	/	/	/
GB3838-2002			0			≤15				10000		
GB/T5749-2006	≤15	≤1	0	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006) 《生活饮用水卫生规范》(2001)					说明：						
备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。												