

西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期：2019年01月24日

报出日期：2019年01月24日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2018年1月24日				取样地点：西部水厂				
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
样品编号	(度)	(NTU)				mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L
1901241(原水)	10	1.39	无异臭、异味	有	7.60	1.36	/	/	/	/	/	/
1901242(出厂水)	<5	0.16	无异臭、异味	无	7.59	1.12	0.17	/	/	/	/	/
GB3838-2002						≤15				10000		
GB/T5749-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1
备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。												