

西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期	2018年3月16日			取样地点
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml
样品编号								
1903161(原水)	10	0.69	0	有	7.54	0.92	/	/
1903162(出厂水)	<5	0.14	0	无	7.40	0.64	0.20	/
GB3838-2002			0			≤15		
GB/T5749-2006	≤15	≤1	0	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1	≤100
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006) 《生活饮用水卫生规范》(2001)					说明：		

备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表

检测日期： 2019年03月16日

报出日期： 2019年03月16日

： 西部水厂			
9	10	11	12
总大肠	耐热大肠	铁	锰
菌群	菌群		
MPN/100m	MPN/100m	mg/L	mg/L
/	/	/	/
/	/	/	/
	10000		
不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1
表中列出。			