

# 西部供水水质常规日检测报告

## 水质常规日检验报告

检测日期：2019年09月20日

报出日期：2019年09月20日

单位：西部供水水质检测中心

|  |  |       |        |                 |         |              |      |           |           |           |       |       |
|--|--|-------|--------|-----------------|---------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 样品名称：原水、出厂水                                  |  |       |        | 取样日期：2018年9月20日 |         |              |      | 取样地点：西部水厂 |           |           |       |       |
| 项目<br>结果                                     | 1  | 2     | 3      | 4               | 5       | 6            | 7    | 8         | 9         | 10        | 11    | 12    |
|  | 色度   | 浑浊度   | 臭和味    | 肉眼可见物           | pH      | 耗氧量          | 二氧化氯 | 菌落总数      | 总大肠菌群     | 耐热大肠菌群    | 铁     | 锰     |
| 样品编号   | (度)  | (NTU) | (级)    |                 |         | mg/L         | mg/L | CFU/ml    | MPN/100ml | MPN/100ml | mg/L  | mg/L  |
| 1909201(原水)                                  | 25   | 4.58  | 无异臭、异味 | 有               | 7.82    | 2.40         | /    | /         | /         | /         | 0.06  | <0.01 |
| 1909202(出厂水)                                 | <5   | 0.21  | 无异臭、异味 | 无               | 7.84    | 1.60         | 0.20 | /         | /         | /         | <0.02 | <0.01 |
| GB3838-2002                                  |  |       | 无异臭、异味 |                 |         | ≤15          |      |           |           | 10000     |       |       |
| GB/T5849-2006                                | ≤15  | ≤1    | 无异臭、异味 | 无               | 6.5-8.5 | ≤3           | ≥0.1 | ≤100      | 不得检出      | 不得检出      | ≤0.3  | ≤0.1  |
| 检验依据   | 《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)<br>《生活饮用水卫生规范》(2001) |       |        |                 |         | 说明： /未做或结果未出 |      |           |           |           |       |       |
| 备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。 |  |       |        |                 |         |              |      |           |           |           |       |       |