

西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期：2019年00月01日

报出日期：2019年00月01日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2018年0月01日				取样地点：西部水厂				
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L
样品编号												
1900011(原水)	15	1.44	无异臭、异味	有	7.99	1.60	/	/	/	/	<0.02	<0.01
1900012(出厂水)	<5	0.20	无异臭、异味	无	7.81	0.96	0.19	/	/	/	<0.02	<0.01
GB3838-2002						≤15				10000		
GB/T5749-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1
备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。												