

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2020年02月20日

报出日期：2020年2月22日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：水源水、出厂水				取样日期：2020年2月20日			取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L
样品编号												
2002201(水源水)	10	1.03	无异臭、异味	有沉淀物	8.27	1.84	/	40	547.5	46.4	<0.02	<0.01
2002202(出厂水)	<5	0.20	无异臭、异味	无	8.03	0.96	0.28	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01
GB3838-2002			0			≤15				10000		
GB/T5849-2006	≤15	≤1	0	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006) 《生活饮用水卫生规范》(2001)					说明：						

制表：孟文智

校对：

签发：