

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2020年4月8日

报出日期：2020年4月8日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：水源水、出厂水				取样日期：2020年4月8日				取样地点：西部水厂				
项目 结果 样品编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L
2004081 (水源水)	10	0.92	无异臭、异味	有沉淀物	8.00	2.00	/	77	648.8	21.3	<0.02	<0.01
2004082 (出厂水)	<5	0.24	无异臭、异味	无	7.88	1.20	0.29	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01
GB3838-2002			无异臭、异味			≤15				10000		
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006) 《生活饮用水卫生规范》(2001)						说明：					

制表：孟文智

校对：

签发：