

## 西部供水水质常规日检测报告

### 水质常规日检验报告

检测日期：2020年10月08日

报出日期：2020年10月08日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2020年10月08日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化氯 mg/L	菌落总数 CFU/ml	总大肠菌群 MPN/100ml	耐热大肠菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
2010081(原水)	25	20.8	0、无	有沉淀物	7.35	2.80	/	/	/	/	0.105	<0.01	0.161
2010082(出厂水)	<5	0.14	0、无	无	7.33	1.44	0.29	/	/	/	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002						≤6				10000			1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	0.5
备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。													