海南省城镇供水企业水质检测

水质常规月检检测报告

单位：海南大数水业有限责任公司　　检测日期：2023年07月26日

报送日期：2023年07月28日

指标	单位	检测结果	标准值	单项评价	指标	单位	检测结果	标准值	单项评价
色度	度	未检出	15	达标	耗氧量（以O2计）	mg/L	0.8	3	达标
浑浊度	NTU	0.3	1	达标	氨氮（以N计）	mg/L	0.05	0.5	达标
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	达标	硫化物	mg/L	未检出	0.02	达标
肉眼可见物	无	无	无	达标	钠	mg/L	12.5	200	达标
pH	无量纲	7.2	6.5～8.5	达标	铝	mg/L	0.03	0.2	达标
铁	mg/L	未检出	0.3	达标	锰	mg/L	未检出	0.1	达标
铜	mg/L	未检出	1	达标	锌	mg/L	未检出	1	达标
氯化物	mg/L	18.6	250	达标	硫酸盐	mg/L	22.4	250	达标
溶解性总固体	mg/L	312	1000	达标	总硬度（以CaCO3计）	mg/L	168	450	达标
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	未检出	0.002	达标	阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	0.3	达标
总α放射性	Bq/L	0.08	0.5	达标	总β放射性	Bq/L	0.21	1	达标
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	达标	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	3	达标
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	达标	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	达标
总氯（出厂）	mg/L	0.72	≥0.3	达标	总氯（末梢）	mg/L	0.41	≥0.05	达标
综合评价	全部指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求，合格。								

检测员：王晓雨　　审核：

海南长城数字技术有限公司