海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

单位：海南天涯水业东部供水有限公司

检测日期： 2020年12月14日
报出日期： 2020年12月14日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	PH值	耗氧量	菌落总数	总大肠菌群	氨氮	二氧化氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	PH	mg/L	CFU/mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	CFU/mL
原水	15	11.90	无（0）	有沉淀物	25	7.21	1.88	-	-	0.03	-	-
出厂水	<5	0.11	无（0）	无	25	6.96	0.86	-	-	-	0.24	-
GB3838-2002（Ⅲ）			≤3		≤35	6～9	≤6		≤10000	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5～8.5	≤3	≤100	不得检出	≤0.5	≥0.1	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》 （GB/ T5750-2006）						说明					

水质第14表
海南省城镇供水协会制