

西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期：2022年09月06日

报出日期：2022年09月08日

单位：西部供水水质检测中心

| 样品名称：原水、出厂水 | | | | 取样日期：2022年09月06日 | | | | 取样地点：西部水厂 | | | | |
|---------------|-----------|--------------|------------|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 项目 结果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 色度 (度) | 浑浊度 (NTU) | 臭和味 (级) | 肉眼可 见物 | pH | 耗氧量 mg/L | 二氧化 化氯 mg/L | 菌落 总数 CFU/ml | 总大肠 菌群 MPN/100ml | 耐热大肠 菌群 MPN/100ml | 铁 mg/L | 锰 mg/L |
| 样品编号 | | | | | | | | | | | | |
| 2209061(原水) | 25 | 31.9 | 0、无 | 有沉淀物 | 7.15 | 2.56 | - | | | | - | - |
| 2209062(出厂水) | <5 | 0.172 | 0、无 | 无 | 7.04 | 1.20 | 0.23 | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| GB3838-2002 | | | | | | ≤6 | | | | 10000 | | |
| GB/T5749-2006 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≥0.1 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤0.3 | ≤0.1 |

备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。

| |
|-------|
| |
| 13 |
| 氨氮 |
| mg/L |
| 0.441 |
| - |
| |
| 1.0 |
| 0.5 |
| |