

西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期：2022年08月25日

报出日期：2022年08月27日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年8月25日				取样地点：西部水厂				
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L
样品编号												
2208251(原水)	25	71.1	0、无	有沉淀物	7.03	2.80	-				0.432	<0.01
2208252(出厂水)	<5	0.203	0、无	无	6.90	0.68	0.21				<0.02	<0.01
GB3838-2002						≤6				10000		
GB/T5749-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1

备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。

13
氨氮
mg/L
0.306
-
1.0
0.5