

# 西部供水水质常规日检测报告

## 水质常规日检验报告

检测日期：2022年10月05日

报出日期：2022年10月05日

单位：西部供水水质检测中心

| 样品名称：原水、出厂水   |           |              |        | 取样日期：2022年10月05日 |         |             |              | 取样地点：西部水厂      |                    |                     |           |           |
|---------------|-----------|--------------|--------|------------------|---------|-------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 结果            | 1         | 2            | 3      | 4                | 5       | 6           | 7            | 8              | 9                  | 10                  | 11        | 12        |
|               | 色度<br>(度) | 浑浊度<br>(NTU) | 臭和味    | 肉眼可见物            | pH      | 耗氧量<br>mg/L | 二氧化氯<br>mg/L | 菌落总数<br>CFU/ml | 总大肠菌群<br>MPN/100ml | 耐热大肠菌群<br>MPN/100ml | 铁<br>mg/L | 锰<br>mg/L |
| 样品编号          |           |              |        |                  |         |             |              |                |                    |                     |           |           |
| 2210051(原水)   | 20        | 17.5         | 0、无    | 有沉淀物             | 7.19    | 2.25        | /            | /              | /                  | /                   | 0.210     | <0.01     |
| 2210052(出厂水)  | <5        | 0.131        | 0、无    | 无                | 7.12    | 0.96        | 0.26         | /              | /                  | /                   | <0.02     | <0.01     |
|               |           |              |        |                  |         |             |              |                |                    |                     |           |           |
| GB3838-2002   |           |              |        |                  |         | ≤6          |              |                |                    | 10000               |           |           |
| GB/T5749-2006 | ≤15       | ≤1           | 无异臭、异味 | 无                | 6.5-8.5 | ≤3          | ≥0.1         | ≤100           | 不得检出               | 不得检出                | ≤0.3      | ≤0.1      |

备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。

|       |
|-------|
|       |
| 13    |
| 氨氮    |
| mg/L  |
| 0.168 |
| /     |
|       |
|       |
| 1.0   |
| 0.5   |
|       |