

# 海南省城镇供水企业 水质常规日检验单

单位：海南天涯水业东部供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	PH值	耗氧量
样品编号	度	NTU	级		℃	PH	mg/L
原水	15	8.22	无(0)	有沉淀物	22	8.01	2.08
出厂水	<5	0.22	无(0)	无	22	8.15	1.04
GB3838-2002 ( III )			≤3		≤35	6~9	≤6
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3
检验依据	《生活饮用水标准检验法》 ( GB/ T5750-2006 )						说明

海南省

# K质检测 报告

检测日期： 2022年12月19日

报出日期： 2022年12月19日

8	9	10	11	12
菌落总数	总大肠菌群	氨氮	二氧化氯	耐热大肠菌群
CFU/mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	CFU/mL
-	-	0.06	-	-
-	-	-	0.30	-
≤100	≤10000	≤1.0	≥0.1	≤10000
不得检出	不得检出	≤0.5	≥0.1	不得检出

水质第14表  
城镇供水协会制