

海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2023年01月04日

报出日期：2023年01月06日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2023年1月04日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2301041(原水)	15	2.88	0、无	有沉淀物	7.46	1.20	/	-	-	-	-	-	0.102
2301042(出厂水)	<5	0.102	0、无	无	7.32	0.88	0.30	未检出	未检出	未检出	-	-	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月02日

报出日期：2021年07月04日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月02日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107021(原水)	20	8.49	0、无	有沉淀物	7.97	2.04	/	98	1553.1	25.3	0.398	0.178	0.169
2107022(出厂水)	<5	0.260	0、无	无	7.91	1.12	0.27	未检出	未检出	未检出	<0.02	0.017	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月03日

报出日期：2021年07月05日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月03日				取样地点：西部水厂					
项目 结果 样品编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
2107031(原水)	25	8.45	0、无	有沉淀物	7.98	2.08	/	118	410.6	96.0	0.416	0.148	0.136
2107032(出厂水)	<5	0.300	0、无	无	7.87	1.12	0.21	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月04日

报出日期：2021年07月06日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月04日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107041(原水)	25	7.86	0、无	有沉淀物	7.95	2.16	/	152	1986.3	275.5	0.480	0.143	0.148
2107042(出厂水)	<5	0.229	0、无	无	7.87	1.12	0.24	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月05日

报出日期：2021年07月07日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月05日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107051(原水)	20	7.49	0、无	有沉淀物	7.94	2.40	/	118	547.5	71.7	0.325	0.155	0.540
2107052(出厂水)	<5	0.238	0、无	无	7.90	1.12	0.19	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月06日

报出日期：2021年07月08日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月06日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1 色度	2 浑浊度	3 臭和味	4 肉眼可 见物	5 pH	6 耗氧量	7 二氧化 化氯	8 菌落 总数	9 总大肠 菌群	10 耐热大肠 菌群	11 铁	12 锰	13 氨氮
样品编号	(度)	(NTU)	(级)			mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L	mg/L
2107061(原水)	20	8.70	0、无	有沉淀物	7.97	2.96	/	103	980.4	178.9	0.637	0.105	0.121
2107062(出厂水)	<5	0.219	0、无	无	7.90	1.52	0.33	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月07日

报出日期：2021年07月09日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月07日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107071(原水)	20	7.01	0、无	有沉淀物	7.92	2.32	/	103	550.4	95.9	0.573	0.124	0.381
2107072(出厂水)	<5	0.253	0、无	无	7.94	1.36	0.30	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月08日

报出日期：2021年07月10日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月08日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107081(原水)	20	5.18	0、无	有沉淀物	7.92	2.32	/	94	1119.9	137.6	0.416	0.183	0.208
2107082(出厂水)	<5	0.357	0、无	无	7.89	1.36	0.34	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月09日

报出日期：2021年07月11日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月09日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1 色度	2 浑浊度	3 臭和味	4 肉眼可 见物	5 pH	6 耗氧量	7 二氧化 化氯	8 菌落 总数	9 总大肠 菌群	10 耐热大肠 菌群	11 铁	12 锰	13 氨氮
样品编号	(度)	(NTU)	(级)			mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L	mg/L
2107091(原水)	25	4.41	0、无	有沉淀物	7.92	2.12	/	115	1986.3	165.8	0.607	0.110	0.453
2107092(出厂水)	<5	0.328	0、无	无	7.94	1.20	0.29	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月10日

报出日期：2021年07月12日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月10日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107101(原水)	20	8.49	0、无	有沉淀物	8.02	2.24	/	108	816.4	24.1	0.670	0.096	0.359
2107102(出厂水)	<5	0.270	0、无	无	8.08	1.20	0.25	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月11日

报出日期：2021年07月13日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月11日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1 色度	2 浑浊度	3 臭和味	4 肉眼可 见物	5 pH	6 耗氧量	7 二氧化 化氯	8 菌落 总数	9 总大肠 菌群	10 耐热大肠 菌群	11 铁	12 锰	13 氨氮
样品编号	(度)	(NTU)	(级)			mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L	mg/L
2107111(原水)	20	9.25	0、无	有沉淀物	7.99	2.04	/	107	490.7	23.8	0.582	0.089	0.238
2107112(出厂水)	<5	0.277	0、无	无	8.00	1.20	0.32	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月12日

报出日期：2021年07月14日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月12日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107121(原水)	25	10.10	0、无	有沉淀物	7.93	2.56	/	105	866.4	71.7	0.567	0.079	0.106
2107122(出厂水)	5	0.332	0、无	无	7.96	1.36	0.35	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月13日

报出日期：2021年07月15日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月13日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107131(原水)	25	8.20	0、无	有沉淀物	7.91	2.56	/	200	1986.3	82.3	0.694	0.090	0.155
2107132(出厂水)	5	0.275	0、无	无	7.96	1.28	0.24	未检出	未检出	未检出	<0.02	0.010	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月14日

报出日期：2021年07月16日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月14日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107141(原水)	20	6.32	0、无	有沉淀物	7.96	2.08	/	195	1732.9	79.8	0.616	0.085	0.123
2107142(出厂水)	<5	0.310	0、无	无	7.99	0.96	0.31	未检出	未检出	未检出	<0.02	0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月15日

报出日期：2021年07月17日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月15日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107151(原水)	25	9.62	0、无	有沉淀物	7.91	2.56	/	112	1732.9	22.6	0.682	0.099	0.113
2107152(出厂水)	<5	0.320	0、无	无	7.91	1.04	0.23	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月16日

报出日期：2021年07月18日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月16日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107161(原水)	25	3.95	0、无	有沉淀物	7.96	2.48	/	118	1046.2	30.5	0.688	0.056	0.092
2107162(出厂水)	<5	0.306	0、无	无	8.07	1.60	0.26	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月17日

报出日期：2021年07月19日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月17日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107171(原水)	25	6.44	0、无	有沉淀物	7.95	2.48	/	117	980.4	28.8	0.619	0.060	0.148
2107172(出厂水)	<5	0.325	0、无	无	8.01	1.28	0.26	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月18日

报出日期：2021年07月20日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月18日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107181(原水)	25	5.89	0、无	有沉淀物	7.98	2.56	/	129	1986.3	125.0	0.601	0.051	0.136
2107182(出厂水)	<5	0.369	0、无	无	7.95	1.32	0.30	未检出	未检出	未检出	<0.02	0.013	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月19日

报出日期：2021年07月21日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月19日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107191(原水)	25	6.19	0、无	有沉淀物	8.06	2.64	/	209	2419.6	172.0	0.622	0.058	0.202
2107192(出厂水)	<5	0.381	0、无	无	8.02	1.60	0.27	未检出	未检出	未检出	<0.02	0.010	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月20日

报出日期：2021年07月22日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月20日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107201(原水)	30	9.88	0、无	有沉淀物	7.93	3.04	/	196	1299.7	84.2	0.555	0.086	0.093
2107202(出厂水)	<5	0.315	0、无	无	7.89	1.68	0.34	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月21日

报出日期：2021年07月23日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月21日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107211(原水)	25	4.62	0、无	有沉淀物	7.97	2.56	/	188	1299.7	84.5	0.558	0.082	0.099
2107212(出厂水)	<5	0.360	0、无	无	7.96	1.44	0.30	未检出	未检出	未检出	<0.02	0.013	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月22日

报出日期：2021年07月24日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月22日			取样地点：西部水厂						
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰	氨氮
样品编号	(度)	(NTU)	(级)			mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L	mg/L
2107221(原水)	35	4.86	0、无	有沉淀物	8.06	2.40	/	191	2419.6	130.1	0.604	0.029	0.100
2107222(出厂水)	5	0.366	0、无	无	8.04	1.44	0.27	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月23日

报出日期：2021年07月25日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月23日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107231(原水)	30	4.40	0、无	有沉淀物	7.96	2.40	/	194	1299.7	78.4	0.664	0.043	0.133
2107232(出厂水)	<5	0.451	0、无	无	8.03	1.32	0.29	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月24日

报出日期：2021年07月26日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月24日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107241(原水)	30	3.24	0、无	有沉淀物	7.93	2.40	/	187	829.7	59.2	0.604	0.074	0.143
2107242(出厂水)	<5	0.302	0、无	无	7.88	1.44	0.29	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月25日

报出日期：2021年07月27日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月25日			取样地点：西部水厂						
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107251(原水)	30	2.86	0、无	有沉淀物	7.91	2.32	/	171	1986.3	224.7	0.588	0.059	0.091
2107252(出厂水)	<5	0.262	0、无	无	7.93	1.52	0.25	未检出	未检出	未检出	<0.02	0.015	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月26日

报出日期：2021年07月28日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月26日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107261(原水)	30	8.75	0、无	有沉淀物	7.98	2.56	/	218	2419.6	461.1	0.513	0.029	<0.02
2107262(出厂水)	<5	0.331	0、无	无	8.02	1.36	0.30	未检出	未检出	未检出	<0.02	0.012	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月27日

报出日期：2021年07月29日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年07月27日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107271(原水)	30	7.60	0、无	有沉淀物	7.93	2.80	/	236	>2419.6	613.1	0.504	0.071	0.064
2107272(出厂水)	<5	0.149	0、无	无	7.99	1.60	0.28	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月28日

报出日期：2021年07月30日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月28日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107281(原水)	25	15.50	0、无	有沉淀物	7.95	3.04	/	225	1986.3	461.1	0.177	0.106	0.148
2107282(出厂水)	<5	0.202	0、无	无	7.99	1.36	0.26	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月29日

报出日期：2021年07月31日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月29日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107291(原水)	25	14.80	0、无	有沉淀物	7.89	3.04	/	207	960.6	203.5	0.108	0.013	0.176
2107292(出厂水)	<5	0.217	0、无	无	7.94	1.52	0.21	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年07月30日

报出日期：2021年08月01日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年7月30日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2107301(原水)	25	19.10	0、无	有沉淀物	8.00	2.88	/	212	2419.6	410.6	0.165	0.085	0.178
2107302(出厂水)	<5	0.204	0、无	无	8.01	1.76	0.26	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2021年01月34日

报出日期：2021年08月02日

单位：西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2021年1月34日				取样地点：西部水厂					
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨氮 mg/L
样品编号													
2001341(原水)	25	19.70	0、无	有沉淀物	7.96	3.04	/	235	1986.3	461.1	0.099	0.124	0.181
2001342(出厂水)	<5	0.178	0、无	无	7.96	1.44	0.24	未检出	未检出	未检出	<0.02	<0.01	/
GB3838-2002			0			≤6				10000			≤1.0
GB/T5849-2006	≤15	≤1	0	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1/0.02	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1	≤0.5
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：							

制表：

校对：

签发：

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检测报告

单位： 西部供水水质检测中心

报出日期： 2021年8月02日

样品名称：原水				取样日期： 2011年8月02日			取样地点：西部水厂					
项目 结果 样品编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	氨氮 mg/L	耗氧量 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	pH	铁 mg/L	锰 mg/L
2107011	2.88	15	0、无	有沉淀物	0.102	1.20	-	-	-	7.46	-	-
2107021	8.49	20	0、无	有沉淀物	0.169	2.04	98	1553.1	25.3	7.97	0.398	0.178
2107031	8.45	25	0、无	有沉淀物	0.136	2.08	118	410.6	96	7.98	0.416	0.148
2107041	7.86	25	0、无	有沉淀物	0.148	2.16	152	1986.3	275.5	7.95	0.480	0.143
2107051	7.49	20	0、无	有沉淀物	0.540	2.40	118	547.5	71.7	7.94	0.325	0.155
2107061	8.70	20	0、无	有沉淀物	0.121	2.96	103	980.4	178.9	7.97	0.637	0.105
2107071	7.01	20	0、无	有沉淀物	0.381	2.32	103	550.4	95.9	7.92	0.573	0.124
2107081	5.18	20	0、无	有沉淀物	0.208	2.32	94	1119.9	137.6	7.92	0.416	0.183
2107091	4.41	25	0、无	有沉淀物	0.453	2.12	115	1986.3	165.8	7.92	0.607	0.110
2107101	8.49	20	0、无	有沉淀物	0.359	2.24	108	816.4	24.1	8.02	0.670	0.096
2107111	9.25	20	0、无	有沉淀物	0.238	2.04	107	490.7	23.8	7.99	0.582	0.089
2107121	10.10	25	0、无	有沉淀物	0.106	2.56	105	866.4	71.7	7.93	0.567	0.079
2107131	8.20	25	0、无	有沉淀物	0.155	2.56	200	1986.3	82.3	7.91	0.694	0.090
2107141	6.32	20	0、无	有沉淀物	0.123	2.08	195	1732.9	79.8	7.96	0.616	0.085
2107151	9.62	25	0、无	有沉淀物	0.113	2.56	112	1732.9	22.6	7.91	0.682	0.099
2107161	3.95	25	0、无	有沉淀物	0.092	2.48	118	1046.2	30.5	7.96	0.688	0.056
2107171	6.44	25	0、无	有沉淀物	0.148	2.48	117	980.4	28.8	7.95	0.619	0.060
2107181	5.89	25	0、无	有沉淀物	0.136	2.56	129	1986.3	125	7.98	0.601	0.051
2107191	6.19	25	0、无	有沉淀物	0.202	2.64	209	2419.6	172	8.06	0.622	0.058
2107201	9.88	30	0、无	有沉淀物	0.093	3.04	196	1299.7	84.2	7.93	0.555	0.086
2107211	4.62	25	0、无	有沉淀物	0.099	2.56	188	1299.7	84.5	7.97	0.558	0.082

2107221	4.86	35	0、无	有沉淀物	0.100	2.40	191	2419.6	130.1	8.06	0.604	0.029
2107231	4.40	30	0、无	有沉淀物	0.133	2.40	194	1299.7	78.4	7.96	0.664	0.043
2107241	3.24	30	0、无	有沉淀物	0.143	2.40	187	829.7	59.2	7.93	0.604	0.074
2107251	2.86	30	0、无	有沉淀物	0.091	2.32	171	1986.3	224.7	7.91	0.588	0.059
2107261	8.75	30	0、无	有沉淀物	<0.02	2.56	218	2419.6	461.1	7.98	0.513	0.029
2107271	7.60	30	0、无	有沉淀物	0.064	2.80	236	>2419.6	613.1	7.93	0.504	0.071
2107281	15.50	25	0、无	有沉淀物	0.148	3.04	225	1986.3	461.1	7.95	0.177	0.106
2107291	14.80	25	0、无	有沉淀物	0.176	3.04	207	960.6	203.5	7.89	0.108	0.013
2107301	19.10	25	0、无	有沉淀物	0.178	2.88	212	2419.6	410.6	8.00	0.165	0.085
2107311	19.70	25	0、无	有沉淀物	0.181	3.04	235	1986.3	461.1	7.96	0.099	0.124
GB3838-2002			无异臭、异味		≤1.0	≤6			10000			
GB/T5849-2006	≤1	≤15	无异臭、异味	无	≤0.5	≤3	≤100	不得检出	不得检出	6.5-8.5	≤0.3	≤0.1
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)											

制表:

校对:

签发:

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

单位： 西部供水水质检测中心

报出日期： 2021年8月02日

样品名称：水源水				取样日期： 2020年08月02日				取样地点： 西部水厂				
项目 结果 样品编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味 (级)	肉眼可 见物	二氧化 化氯 mg/L	耗氧量 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100m	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	pH	铁 mg/L	锰 mg/L
2107012	0.102	<5	0、无	无	0.30	0.88	未检出	未检出	未检出	7.32	-	-
2107022	0.260	<5	0、无	无	0.27	1.12	未检出	未检出	未检出	7.91	<0.02	<0.01
2107032	0.300	<5	0、无	无	0.21	1.12	未检出	未检出	未检出	7.87	<0.02	<0.01
2107042	0.229	<5	0、无	无	0.24	1.12	未检出	未检出	未检出	7.87	<0.02	<0.01
2107052	0.238	<5	0、无	无	0.19	1.12	未检出	未检出	未检出	7.90	<0.02	<0.01
2107062	0.219	<5	0、无	无	0.33	1.52	未检出	未检出	未检出	7.90	<0.02	<0.01
2107072	0.253	<5	0、无	无	0.30	1.36	未检出	未检出	未检出	7.94	<0.02	<0.01
2107082	0.357	<5	0、无	无	0.34	1.36	未检出	未检出	未检出	7.89	<0.02	<0.01
2107092	0.328	<5	0、无	无	0.29	1.20	未检出	未检出	未检出	7.94	<0.02	<0.01
2107102	0.270	<5	0、无	无	0.25	1.20	未检出	未检出	未检出	8.08	<0.02	<0.01
2107112	0.277	<5	0、无	无	0.32	1.20	未检出	未检出	未检出	8.00	<0.02	<0.01
2107122	0.332	5	0、无	无	0.35	1.36	未检出	未检出	未检出	7.96	<0.02	<0.01
2107132	0.275	5	0、无	无	0.24	1.28	未检出	未检出	未检出	7.96	<0.02	0.01
2107142	0.310	<5	0、无	无	0.31	0.96	未检出	未检出	未检出	7.99	<0.02	0.01
2107152	0.320	<5	0、无	无	0.23	1.04	未检出	未检出	未检出	7.91	<0.02	<0.01
2107162	0.306	<5	0、无	无	0.26	1.60	未检出	未检出	未检出	8.07	<0.02	<0.01
2107172	0.369	<5	0、无	无	0.30	1.32	未检出	未检出	未检出	7.95	<0.02	0.013
2107182	0.325	<5	0、无	无	0.26	1.28	未检出	未检出	未检出	8.01	<0.02	<0.01
2107192	0.381	<5	0、无	无	0.27	1.60	未检出	未检出	未检出	8.02	<0.02	0.01
2107202	0.315	<5	0、无	无	0.34	1.68	未检出	未检出	未检出	7.89	<0.02	<0.01
2107212	0.360	<5	0、无	无	0.30	1.44	未检出	未检出	未检出	7.96	<0.02	0.013

2107222	0.366	5	0、无	无	0.27	1.44	未检出	未检出	未检出	8.04	<0.02	<0.01
2107232	0.451	<5	0、无	无	0.29	1.32	未检出	未检出	未检出	8.03	<0.02	<0.01
2107242	0.302	<5	0、无	无	0.29	1.44	未检出	未检出	未检出	7.88	<0.02	<0.01
2107252	0.262	<5	0、无	无	0.25	1.52	未检出	未检出	未检出	7.93	<0.02	0.015
2107262	0.331	<5	0、无	无	0.30	1.36	未检出	未检出	未检出	8.02	<0.02	0.012
2107272	0.149	<5	0、无	无	0.28	1.60	未检出	未检出	未检出	7.99	<0.02	<0.01
2107282	0.202	<5	0、无	无	0.26	1.36	未检出	未检出	未检出	7.99	<0.02	<0.01
2107292	0.217	<5	0、无	无	0.21	1.52	未检出	未检出	未检出	7.94	<0.02	<0.01
2107302	0.204	<5	0、无	无	0.26	1.76	未检出	未检出	未检出	8.01	<0.02	<0.01
2107312	0.178	<5	0、无	无	0.24	1.44	未检出	未检出	未检出	7.96	<0.02	<0.01
GB3838-2002			无异臭、异味			≤6			10000			
GB/T5849-2006	≤1	≤15	无异臭、异味	无	≥0.1/0.02	≤3	≤100	不得检出	不得检出	6.5-8.5	≤0.3	≤0.1
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明:						

制表:

签发:

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
≤ 1.0
≤ 0.5