

海南省城镇供水企业 水质常规日检验单

单位：海南天涯水业东部供水有限公司

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|---------------------------------|-------|------|-------|-----|---------|------|
| 结果 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 水温 | PH值 | 耗氧量 |
| 样品编号 | 度 | NTU | 级 | | ℃ | PH | mg/L |
| 原水 | 15 | 15.30 | 无(0) | 有沉淀物 | 22 | 7.92 | 2.16 |
| 出厂水 | <5 | 0.12 | 无(0) | 无 | 22 | 7.87 | 1.12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| GB3838-2002 (III) | | | ≤3 | | ≤35 | 6~9 | ≤6 |
| GB5749-2006 | ≤15 | ≤1 | 无异味 | 无 | | 6.5~8.5 | ≤3 |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验法》 (GB/ T5750-2006) | | | | | | 说明 |

海南省

K质检测 报告

检测日期：2023年1月6日

报出日期：2023年1月6日

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------|--------|------|------|--------|
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 氨氮 | 二氧化氯 | 耐热大肠菌群 |
| CFU/mL | CFU/mL | mg/L | mg/L | CFU/mL |
| - | - | 0.11 | - | - |
| - | - | - | 0.29 | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ≤100 | ≤10000 | ≤1.0 | | ≤10000 |
| | 不得检出 | ≤0.5 | ≥0.1 | 不得检出 |
| | | | | |

水质第14表
城市供水协会制