# 海南省城镇供水企业水质检测
# 水质常规日检验报告

单位：海南天涯水业东部供水有限公司

检测日期： 2023年2月25日
报出日期： 2023年2月25日

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 水温 | PH值 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 氨氮 | 二氧化氯 | 耐热大肠菌群 |
| 样品编号 | 度 | NTU | 级 | | ℃ | PH | mg/L | CFU/mL | CFU/mL | mg/L | mg/L | CFU/mL |
| 原水 | 10 | 4.93 | 无（0） | 有沉淀物 | 25 | 7.99 | 2.40 | - | - | 0.08 | - | - |
| 出厂水 | <5 | 0.13 | 无（0） | 无 | 25 | 7.88 | 1.04 | - | - | - | 0.28 | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GB3838-2002（Ⅲ） | | | ≤3 | | ≤35 | 6～9 | ≤6 | | ≤10000 | ≤1.0 | | ≤10000 |
| GB5749-2006 | ≤15 | ≤1 | 无异味 | 无 | | 6.5～8.5 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | ≤0.5 | ≥0.1 | 不得检出 |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验法》 （GB/ T5750-2006） | | | | | | 说明 | | | | | |

水质第14表
海南省城镇供水协会制