

海南省城镇供水企业水质检测

水质常规日检验报告

单位：海南天涯水业西部供水有限公司海棠分公司

检测日期：2023年4月7日

报出日期：2023年4月7日

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------|-----------------------------|------|------|-------|-----|---------|--------|--------|--------|------|------|------|--------|
| 结果 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 水温 | PH值 | 高锰酸盐指数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 氨氮 | 游离氯 | 二氧化氯 | 大肠埃希菌 |
| 样品编号 | 度 | NTU | 级 | | ℃ | PH | mg/L | CFU/mL | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL |
| 原水 | 10 | 4.42 | 无(0) | 有沉淀物 | 27 | 7.18 | 2.24 | - | - | 0.12 | - | - | - |
| 出厂水 | <5 | 0.12 | 无(0) | 无 | 27 | 7.15 | 0.80 | - | - | - | 0.58 | 0.26 | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| GB3838-2002(III) | | | ≤3 | | ≤35 | 6~9 | ≤6 | | ≤10000 | ≤1.0 | | | ≤10000 |
| GB5749-2006 | ≤15 | ≤1 | 无异味 | 无 | | 6.5~8.5 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | ≤0.5 | | ≥0.1 | 不得检出 |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验法》(GB/T5750-2006) | | | | | | | 说明 | | | | | |

水质第14表
海南省城镇供水协会制