

# 西部供水水质常规日检测报告

## 水质常规日检验报告

单位：西部供水水质检测中心

检测日期：2023年04月16日

报出日期：2023年04月16日

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2023年4月16日				取样地点：西部水厂							
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可 见物	pH	耗氧量 mg/L	二氧化 化氯 mg/L	游离 氯 mg/L	菌落 总数 CFU/ml	总大肠 菌群 MPN/100ml	耐热大肠 菌群 MPN/100ml	大肠埃 希氏菌 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L	氨 mg/L
样品编号															
2304161(原水)	10	0.88	0、无	有沉淀物	7.31	2.64	-	-					-	-	0.230
2304162(出厂水)	<5	0.148	0、无	无	7.34	2.40	0.25	0.39					-	-	<0.02
GB3838-2002						≤6					10000				1.0
GB/T5749-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1		≤100	不得检出	不得检出		≤0.3	≤0.1	0.5
备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。															