海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

单位：海南天涯水业东部供水有限公司

检测日期： 2023年4月28日
报出日期： 2023年4月28日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	PH值	耗氧量	菌落总数	粪大肠菌群	氨氮	二氧化氯	游离氯	大肠埃希菌
样品编号	度	NTU	级		℃	PH	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	(mg/L)	CFU/100mL
原水	15	13.00	无（0）	有沉淀物	26.8	7.13	3.77	-	-	0.05	-	-	-
出厂水	<5	0.23	无（0）	无	27.1	7.10	1.68	-	-	<0.02	0.27	0.44	-
管网水-水稻公园	<5	0.15	无（0）	无	27.4	7.02	1.38	-	-	<0.02	0.05	0.05	-
管网水-9号公馆	<5	0.17	无（0）	无	27.2	6.98	1.19	-	-	<0.02	0.08	0.03	-
管网水-林旺四海渔家	<5	1.15	无（0）	无	28	6.89	1.22	-	-	<0.02	0.06	0.06	-
管网水-万丽酒店	<5	0.21	无（0）	无	27.1	6.98	1.30	-	-	<0.02	0.10	0.04	-
GB3838-2002（Ⅲ）			≤3		≤35	6～9	≤6		≤10000	≤1.0			≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5～8.5	≤3	≤100	不得检出	≤0.5	≥0.1		不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》 （GB/ T5750-2006）						说明						

水质第14表
海南省城镇供水协会制