

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

单位：海南天涯水业西部供水有限公司海棠分公司

检测日期：2023年7月3日
报出日期：2023年7月3日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	PH值	高锰酸盐指数	菌落总数	总大肠菌群	氨氮	游离氯	二氧化氯	大肠埃希菌
样品编号	度	NTU	级		℃	PH	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
原水	20	11.80	无(0)	有沉淀物	-	7.07	3.28	-	-	0.12	-	-	-
出厂水	<5	0.171	无(0)	无	-	6.99	1.60	-	-	-	0.44	0.20	-
万利酒店	<5	0.231	无(0)	无	-	7.01	1.36	-	-	-	0.06	0.05	-
水稻公园	<5	0.245	无(0)	无	-	6.89	1.84	-	-	-	0.05	0.04	-
9号公馆	<5	0.233	无(0)	无	-	7.02	1.68	-	-	-	0.05	0.05	-
林旺四海渔村	<5	0.271	无(0)	无	-	6.98	1.60	-	-	-	0.04	0.03	-
GB3838-2002(III)			≤3		≤35	6~9	≤6		≤10000	≤1.0			≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤100	不得检出	≤0.5		≥0.1	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/T5750-2006)						说明						

水质第14表
海南省城镇供水协会制