海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

单位：海南天涯水业西部供水有限公司海棠分公司

检测日期： 2023年6月5日
报出日期： 2023年6月5日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	PH值	高锰酸盐指数	菌落总数	总大肠菌群	氨氮	游离氯	二氧化氯	大肠埃希菌
样品编号	度	NTU	级		℃	PH	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
原水	15	1.81	无（0）	有沉淀物	29.3	7.72	3.20	-	-	0.06	-	-	-
出厂水	<5	0.171	无（0）	无	29.3	7.05	1.68	-	-	-	0.36	0.21	-
水稻公园	<5	0.339	无（0）	无	29.1	7.10	1.6	-	-	-	0.06	0.05	-
9号公馆	<5	0.321	无（0）	无	29.1	7.12	1.84	-	-	-	0.04	0.05	-
林旺四海渔村	<5	0.181	无（0）	无	29.1	7.1	1.60	-	-	-	0.05	0.05	-
万利酒店	<5	0.211	无（0）	无	29.1	7.08	1.76	-	-	-	0.08	0.06	-
GB3838-2002（Ⅲ）			≤3		≤35	6～9	≤6		≤10000	≤1.0			≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5～8.5	≤3	≤100	不得检出	≤0.5		≥0.1	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》 （GB/ T5750-2006）						说明						

水质第14表
海南省城镇供水协会制