海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

单位：海南天涯水业西部供水有限公司海棠分公司

检测日期： 2023年6月21日
报出日期： 2023年6月21日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	PH值	高锰酸盐指数	菌落总数	总大肠菌群	氨氮	游离氯	二氧化氯	大肠埃希菌
样品编号	度	NTU	级		℃	PH	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
原水	25	21.1	无（0）	有沉淀物	26.9	7.21	3.20	-	-	0.06	-	-	-
出厂水	<5	0.181	无（0）	无	26.9	7.03	1.44	-	-	-	0.49	0.29	-
GB3838-2002（Ⅲ）			≤3		≤35	6～9	≤6		≤10000	≤1.0			≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5～8.5	≤3	≤100	不得检出	≤0.5		≥0.1	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》 （GB/ T5750-2006）						说明						

水质第14表
海南省城镇供水协会制