海南省城镇供水企业水质检测

水质常规日检验报告

单位：海南天涯水业西部供水有限公司海棠分公司

检测日期： 2023年8月7日
报出日期： 2023年8月7日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	PH值	高锰酸盐指数	菌落总数	总大肠菌群	氨氮	游离氯	二氧化氯	大肠埃希菌
样品编号	度	NTU	级		℃	PH	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
原水	30	35.70	无异嗅、异	含少许颗粒	26.0	7.44	3.76	-	-	0.15	-	-	-
出厂水	<5	0.216	无异嗅、异	无	26.0	7.27	1.76	-	-	-	0.49	0.28	-
水稻公园	<5	0.28	无异嗅、异	无	26	7.33	1.36	-	-	-	0.12	0.08	-
9号酒店	<5	0.27	无异嗅、异	无	26	7.33	1.28	-	-	-	0.12	0.08	-
林旺四海渔村	<5	0.208	无异嗅、异	无	26	7.30	1.36	-	-	-	0.06	0.05	-
万利酒店	<5	0.177	无异嗅、异	无	26	7.23	1.12	-	-	-	0.05	0.05	-
GB3838-2002（Ⅲ）			≤3		≤35	6～9	≤6		≤10000	≤1.0			≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5～8.5	≤3	≤100	不得检出	≤0.5		≥0.1	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》 （GB/ T5750-2006）						说明						

水质第14表

海南省城镇供水协会制