海南省城镇供水企业水质检测

水质常规日检验报告

检测日期：2023年10月23日

单位：三亚环境检测技术服务有限公司　　报出日期：2023年10月23日

样品名称：原水、出厂水					取样日期：2023年10月23日							取样地点：北部水厂						
项目 / 结果 / 样品编号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		二氧化氯 mg/L	游离氯 mg/L	色度（度）	浑浊度（NTU）	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指数 mg/L	氨(以N计) mg/L	氨氮 mg/L	菌落总数 CFU/ml	总大肠菌群 MPN/100ml	总大肠菌群 MPN/L	粪大肠菌群 MPN/L	大肠埃希氏菌 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L
231023YS02	北部原水	-	-	20	27.3	无异臭、异味	有少许沉淀物	7.28	2.96	-	0.268	-	-	-	-	-	-	-
231023CC02	北部出厂水	-	0.68	<5	0.208	无异臭、异味	无	7.06	1.44	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
GB 3838-2002（Ⅲ）								6～9	≤6		≤1.0				10000		≤0.3	≤0.1
GB 5749-2022		0.1～0.8	0.3～2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5～8.5	≤3	≤0.5		≤100	不得检出			不得检出	≤0.3	≤0.1
检验依据		《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023					说明：1.因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。											