# 海南省城镇供水企业水质检测

## 水质常规日检验报告

检测日期：2023年10月24日

单位：三亚环境检测技术服务有限公司　　报出日期：2023年10月24日

| 样品名称：原水、出厂水 | | 取样日期：2023年10月24日 | | | | | | | | | | 取样地点：北部水厂 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 / 结果 / 样品编号 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 二氧化氯 mg/L | 游离氯 mg/L | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数 mg/L | 氨(以N计) mg/L | 氨氮 mg/L | 菌落总数 CFU/ml | 总大肠菌群 MPN/100ml | 总大肠菌群 MPN/L | 粪大肠菌群 MPN/L | 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 铁 mg/L | 锰 mg/L |
| 231024YS02 | 北部原水 | - | - | 20 | 7.93 | 无异臭、异味 | 无 | 6.73 | 1.44 | - | 0.355 | | - | | | - | - | - |
| 231024CC02 | 北部出厂水 | - | 0.65 | <5 | 0.185 | 无异臭、异味 | 无 | 6.74 | 0.32 | 0.19 | - | | | - | - | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GB 3838-2002（Ⅲ） | | | | | | | | 6～9 | ≤6 | | ≤1.0 | | | | 10000 | | ≤0.3 | ≤0.1 |
| GB 5749-2022 | | 0.1～0.8 | 0.3～2 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | ≤3 | ≤0.5 | | ≤100 | 不得检出 | | | 不得检出 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 检验依据 | | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | | | | | 说明：1.因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。 | | | | | | | | | | | |