

10月28日供水污水水质信息日报表

供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指 数(以 O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	氨(以 N 计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/mL )	总大肠 菌群 (MPN/100mL )	总大肠 菌群 (MPN/L )	粪大肠 菌群 (MPN/L )	大肠埃 希氏菌 (MPN/100mL )	备注	
		地表水标准 GB3838-2002 生活饮用水标 准 GB/T5749-	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭 、异味	无	6~9 6.5~8.5	≤6 ≤3	≤0.5	≤1.0	≤100	不应 检出		10000	不应 检出	3座自来水厂 出厂水水质经 检测，各项指 标均合格。
西部水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	25	16.3	0、无	有沉淀物	7.22	2.88	-	0.027	/	/	/		-		
	出厂水 (生活饮用水 标准)	0.29	0.40	<5	0.298	0、无	无	7.13	1.36	<0.02	-	/	/	-	-	-		
海棠湾水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	25	30.6	无异臭 、异味	含少许异物	7.18	3.28	-	0.166		-			-		
	出厂水 (生活饮用水 标准)	0.20	0.28	<5	0.223	无异臭 、异味	无	7.02	1.12	0.09	-			-	-	-		
北部水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	15	6.83	无异臭 、异味	含少许异物	8.16	2.08	-	0.143		-			-		
	出厂水 (生活饮用水 标准)	-	0.70	<5	0.213	无异臭 、异味	无	7.39	0.80	0.04	-			-	-	-		
备注：1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时，以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。																		
检验依据	《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023							说明：1.因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。										