

11月1日供水污水水质信息日报表

11月1日供水污水水质信息日报表																				
供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指 数(以 O ₂ 计) (mg/L)	氨(以 N 计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (MPN/100mL)	总大肠 菌群 (MPN/L)	粪大肠 菌群 (MPN/L)	大肠埃 希氏菌 (MPN/100mL)	备注		
		地表水标准 GB3838-2002								6~9	≤6		≤1.0					10000		3座自来水厂 出厂水水质经 检测,各项指 标均合格。
		生活饮用水标 准 GB/T5749-	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭 、 异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5			≤100	不应 检出				不应 检出	
	西部水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	25	11.2	无异臭 、 异味	有沉淀物	7.27	3.36	-	0.066		/	/					
		出厂水 (生活饮用水 标准)	0.21	0.30	<5	0.174	无异臭 、 异味	无	7.26	1.60	<0.02	-	/	/	-	-	-			
	海棠湾水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	45	28.7	无异臭 、 异味	有少许沉淀物	7.27	2.96	-	0.143	-	-	-	-	-			
		出厂水 (生活饮用水 标准)	0.25	0.36	<5	0.211	无异臭 、 异味	无	7.28	1.04	<0.02	-	-	-	-	-	-			
	北部水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	10	7.19	无异臭 、 异味	有少许沉淀物	7.33	1.36	-	0.090	-	-	-	-	-			
		出厂水 (生活饮用水 标准)	-	0.61	<5	0.196	无异臭 、 异味	无	7.33	0.88	0.03	-	-	-	-	-	-			
	备注: 1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时,以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果,故不在表中列出。																			
检验依据			《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明: 1、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果,故不在表中列出												