海南省城镇供水企业水质检测

水质常规日检验报告

检测日期：　2023年09月04日

单位：　三亚环境检测技术服务有限公司　　报出日期：　2023年09月04日

样品名称：原水、出厂水		取样日期：2023年9月04日										取样地点：东部水厂					
项目 / 结果 / 样品编号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		二氧化氯 mg/L	游离氯 mg/L	色度 （度）	浑浊度 （NTU）	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指数 mg/L	氨 mg/L	氨氮 mg/L	菌落总数 CFU/ml	总大肠菌群 MPN/100ml	粪大肠菌群 MPN/L	大肠埃希氏菌 MPN/100ml	铁 mg/L	锰 mg/L
230904YS01	原水	-	-	30	21.8	无异臭、异味	含少许异物	7.45	2.72	-	0.220	/	/	/	/	/	/
230904CC01	出厂水	0.24	0.48	<5	0.16	无异臭、异味	无	7.41	1.52	0.04	-	/	/	/	/	/	/
GB3838-2002（Ⅲ）								6～9	≤6		≤1.0			10000		≤0.3	≤0.1
GB/T5749-2022		0.1～0.8	0.3～2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5～8.5	≤3	≤0.5		≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1
检验依据		《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2023)					说明：1.采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 2.因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。								