

11月12日供水污水水质信息日报表

11月12日供水污水水质信息日报表																				
供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	氨(以N计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	总大肠菌群 (MPN/L)	粪大肠菌群 (MPN/L)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	备注		
		地表水标准 GB3838-2002								6~9	≤6		≤1.0					10000		3座自来水厂出厂水水质经检测, 各项指标均合格。
		生活饮用水标准	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应 检出				不应 检出		
	西部水厂	原水 (地表水标	-	-	20	7.94	无异臭、 异味	有沉淀物	7.48	2.80	-	0.036	-	-	-	-	-	-		
		出厂水 (生活饮用水	0.18	0.30	<5	0.196	无异臭、 异味	无	7.43	1.44	<0.02	-	-	-	-	-	-	-		
	海棠湾水厂	原水 (地表水标	-	-	20	18.10	无异臭、 异味	含少许 沉淀物	7.29	3.12	-	0.223	-	-	-	-	-	-		
		出厂水 (生活饮用水	0.25	0.32	<5	0.166	无异臭、 异味	无	7.16	1.20	0.07	-	-	-	-	-	-	-		
	北部水厂	原水 (地表水标	-	-	15	3.60	无异臭、 异味	含少许 沉淀物	7.25	1.68	-	0.163	-	-	-	-	-	-		
出厂水 (生活饮用水		-	0.50	<5	0.151	无异臭、 异味	无	7.21	0.96	0.04	-	-	-	-	-	-	-			
备注: 1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时, 以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果, 故不在表中列出。																				
检验依据			《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)						说明: 1、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时, 二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求, 至少一项指标应满足余量要求。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果, 故不在表中列出。											