

11月17日供水污水水质信息日报表

11月17日供水污水水质信息日报表																			
供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指 数(以 O ₂ 计) (mg/L)	氨(以 N 计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (MPN/100mL)	总大肠 菌群 (MPN/L)	粪大肠 菌群 (MPN/L)	大肠埃 希氏菌 (MPN/100mL)	备注	
				地表水标准 GB3838-2002							6~9	≤6		≤1.0					10000
		生活饮用水标 准 GB/T5749-	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应 检出				不应 检出	
	西部水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	20	8.69	无异臭、异味	有沉淀物	7.49	2.48	-	0.181	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水 标准)	0.20	0.25	<5	0.107	无异臭、异味	无	7.46	1.28	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	
	海棠湾水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	35	8.57	无异臭、异味	含少许沉淀 物	6.90	1.60	-	0.122	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水 标准)	0.17	0.27	<5	0.156	无异臭、异味	无	6.80	0.56	0.10	-	-	-	-	-	-	-	
	北部水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	15	2.84	无异臭、异味	含少许沉淀 物	7.06	0.80	-	0.125	-	-	-	-	-	-	
		出厂水 (生活饮用水 标准)	-	0.54	<5	0.132	无异臭、异味	无	7.02	0.32	0.04	-	-	-	-	-	-	-	
备注: 1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时,以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果,故不在表中列出。																			