

11月21日供水污水水质信息日报表

供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指 数(以 O2计) (mg/L)	氨(以N 计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (MPN/100mL)	总大肠 菌群 (MPN/L)	粪大肠 菌群 (MPN/L)	大肠埃 希氏菌 (MPN/100mL)	备注
		地表水标准 GB3838-2002								6~9	≤6			≤1.0				
生活饮用水标准 GB/T5749-2022	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应 检出					不应 检出	
西部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	20	12.0	无异臭、异味	有沉淀物	7.50	2.88	-	0.097	-	-	-	-	-	-	
	出厂水 (生活饮用水标准)	0.17	0.24	<5	0.184	无异臭、异味	无	7.46	1.36	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	3座自来水厂出 厂水水质经检 测, 各项指标均 合格。
海棠湾水厂	原水 (地表水标准)	-	-	40	9.08	无异臭、异味	含少许沉淀物	6.95	1.60	-	0.244	-	-	-	-	-	-	
	出厂水 (生活饮用水标准)	0.28	0.32	<5	0.127	无异臭、异味	无	6.88	0.80	0.03	-	-	-	-	-	-	-	
北部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	10	2.81	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.03	1.20	-	0.172	-	-	-	-	-	-	
	出厂水 (生活饮用水标准)	-	0.55	<5	0.149	无异臭、异味	无	6.90	0.48	0.03	-	-	-	-	-	-	-	
备注: 1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时, 以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果, 故不在表中列出。																		