

11月26日供水污水水质信息日报表

11月26日供水污水水质信息日报表																			
供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐 指数(以 O ₂ 计) (mg/L)	氨(以N 计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (MPN/100mL)	总大肠 菌群 (MPN/L)	粪大肠 菌群 (MPN/L)	大肠埃 希氏菌 (MPN/100mL)	备注	
			地表水标准 GB3838-2002							6~9	≤6		≤1.0					10000.00	
			生活饮用水标准	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应检出				不应检出
		西部水厂	原水 (地表水标	-	-	20	4.13	无异臭、异味	有沉淀物	7.49	2.72	-	0.104		-	-	-	-	3座自来水厂出厂水水质经检测,各项指标均合格。
			出厂水 (生活饮用水	0.15	0.22	<5	0.167	无异臭、异味	无	7.38	1.52	<0.02	-		-	-	-	-	
		海棠湾水厂	原水 (地表水标			15	8.33	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.61	2.00	-	0.163		-	-	-	-	
			出厂水 (生活饮用水	0.22	0.33	<5	0.255	无异臭、异味	无	7.55	0.88	0.04	-		-	-	-	-	
	北部水厂	原水 (地表水标			15	3.36	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.41	1.20	-	0.120		-	-	-	-		
		出厂水 (生活饮用水		0.55	<5	0.206	无异臭、异味	无	7.33	0.64	0.04	-		-	-	-	-	-	
备注: 1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时,以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果,故不在表中列出。																			
检验依据			《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)						说明: 1、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果,故不在表中列出。										