

12月13日供水污水水质信息日报表

供水	供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L)	氨 (以N计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	总大肠菌群 (MPN/L)	粪大肠菌群 (MPN/L)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	备注	
		地表水标准 GB3838-2002								6~9	≤6			≤1.0				10000	
生活饮用水标准 GB/T5749-	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应检出				不应检出			
西部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	15	2.69	无异臭、异味	有沉淀物	7.55	2.96	-	0.174	-	-	-	-	-	-		
	出厂水 (生活饮用水标准)	0.32	0.39	<5	0.187	无异臭、异味	无	7.47	1.44	<0.02	-	-	-	-	-	-	-		
海棠湾水厂	原水 (地表水标准)	-	-	15	7.63	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.62	1.52	-	0.129	-	-	-	-	-	-		
	出厂水 (生活饮用水标准)	0.27	0.36	<5	0.190	无异臭、异味	无	7.49	0.56	0.06	-	-	-	-	-	-	-		
北部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	10	3.42	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.93	0.88	-	0.363	-	-	-	-	-	-		
	出厂水 (生活饮用水标准)	-	0.54	<5	0.182	无异臭、异味	无	7.54	0.32	0.07	-	-	-	-	-	-	-		

备注：1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时，以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。