

01月03日供水污水水质信息日报表

供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐 指数(以 O2计) (mg/L)	氨(以N 计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/m L)	总大肠 菌群 (MPN/100m L)	总大肠 菌群 (MPN/L)	粪大肠 菌群 (MPN/L)	大肠埃 希氏菌 (MPN/100m L)	备注	
		地表水标准 GB3838-2002							6~9	≤6		≤1.0				10000		3座自来水厂出厂水水质经检测,各项指标均合格。
	生活饮用水标准 GB/T5749-	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应检出			不应检出		
西部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	15	1.50	无异臭、异味	有沉淀物	7.60	2.40	-	0.110	/	/	-	-	-		
	出厂水 (生活饮用水标准)	0.22	0.33	<5	0.116	无异臭、异味	无	7.54	1.60	<0.02	-	/	/	-	-	-		
海棠湾水厂	原水 (地表水标准)	-	-	25	16.90	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.38	1.64	-	0.105	/	/	-	-	-		
	出厂水 (生活饮用水标准)	0.26	0.32	<5	0.178	无异臭、异味	无	7.30	0.52	0.04	-	/	/	-	-	-		
北部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	10	2.22	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.44	0.96	-	0.063	/	/	-	-	-		
	出厂水 (生活饮用水标准)	-	0.53	<5	0.241	无异臭、异味	无	7.39	0.40	0.03	-	/	/	-	-	-		
备注：1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时，以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。																		
检验依据		《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)					说明：1、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 2、因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。											